

Administration de la Gestion de l'Eau
Division de la Protection des eaux
 1, avenue du Rock'n'Roll
 L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration
 Capacité en équivalent-habitant

Vianden
5600

Concentration

Date	Débit (m3/j)	Entrée							Débit (m3/j)	Sortie						
		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
18/01/2024	3030	1,1	5,9	9,7	8,5	55,0	128,0	58,0	3030	0,8	0,3	33,1	8,8	5,0	17,0	9,0
15/02/2024	2327	1,3	6,0	15,6	10,9	58,0	126,0	54,0	2327	1,1	0,3	41,7	10,4	3,0	7,5	4,0
Durchschnitt:	2679	1,2	6,0	12,7	9,7	56,5	127,0	56,0	2679	1,0	0,3	37,4	9,6	4,0	12,3	6,5