

Administration de la Gestion de l'Eau
Division de la Protection des eaux
 1, avenue du Rock'n'Roll
 L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration
 Capacité en équivalent-habitant

Wiltz
16500

Concentration

Date	Débit (m3/j)	Entrée							Débit (m3/j)	Sortie						
		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)		P _{tot} (mg/l)	NH ₄ (mg/l)	NO ₃ (mg/l)	N _{tot} (mg/l)	DBO ₅ (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
15/01/2020	7155	2,0	7,7	0,9	10,5	165,0	318,0	230,0	7155	0,2	0,3	14,0	4,2	2,0	7,5	5,0
12/02/2020	8581	0,6	2,3	26,8	11,3	37,0	56,0	28,0	8581	0,2	0,3	35,3	8,7	2,0	7,5	5,0
11/03/2020	7956	0,7	1,8	18,0	7,8	29,0	72,0	60,0	7956	0,2	0,3	33,4	8,2	2,0	7,5	2,0
08/04/2020	2125	4,9	34,6	0,9	33,3	450,0	634,0	290,0	2125	0,2	1,2	0,9	1,8	3,0	7,5	6,0
06/05/2020	2066	5,3	35,5	0,9	28,7	400,0	603,0	267,0	2066	0,2	1,4	0,9	1,8	4,0	24,0	8,0
17/06/2020	2312	4,7	26,7	0,9	24,3	350,0	585,0	300,0	2312	0,2	0,3	0,9	0,9	4,0	22,0	9,0
01/07/2020	2773	3,5	22,1	0,9	19,8	240,0	469,0	292,0	2773	0,2	0,3	0,9	0,4	4,0	7,5	2,0
12/08/2020	1695	6,0	35,2	0,9	28,8	385,0	670,0	378,0	1695	1,0	0,3	0,9	1,1	9,0	24,0	4,0
09/09/2020	1765	6,3	39,6	0,9	38,4	445,0	734,0	348,0	1765	1,5	1,4	5,8	3,4	6,0	35,0	8,0
28/10/2020	4032	4,9	16,9	0,9	17,9	350,0	611,0	415,0	4032	0,9	0,9	5,3	2,6	3,0	16,0	2,0
25/11/2020	2426	3,5	27,0	2,6	29,7	265,0	491,0	229,0	2426	1,2	0,6	7,2	2,8	4,0	21,0	7,0
18/12/2020	4196	1,3	9,4	24,0	16,8	75,0	162,0	63,0	4196	0,5	0,3	15,3	4,4	2,0	20,0	5,0
Durchschnitt:	3923	3,6	21,6	6,5	22,3	265,9	450,4	241,7	3923	0,5	0,6	10,1	3,4	3,8	16,6	5,3