Administration de la Gestion de l'Eau
Division de la Protection des eaux
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch/Alzette

Nom de la station d'épuration	**Wiltz**
Capacité en équivalent-habitant	**16500**

Concentration

		Entrée								Sortie						
Date	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)	Débit (m3/j)	P_{tot} (mg/l)	NH_4 (mg/l)	NO_3 (mg/l)	N_{tot} (mg/l)	DBO_5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)
10/01/2024	5389	1,2	8,4	17,5	16,0	75,0	142,0	27,0	5389	0,7	2,6	31,3	10,3	2,0	15,0	2,0
24/01/2024	5390	1,1	5,0	19,0	11,1	76,0	134,0	33,0	5390	0,7	2,4	0,9	2,5	2,0	17,0	2,0
07/02/2024	4377	2,3	16,6	6,1	20,2	235,0	390,0	211,0	4377	1,5	2,8	10,5	5,5	3,0	17,0	2,0
Durchschnitt:	5052	1,5	10,0	14,2	15,8	128,7	222,0	90,3	5052	1,0	2,6	14,2	6,1	2,3	16,3	2,0