



Registre annuel relatif à l'enregistrement de la fréquence de déversement des bassins d'orage pour l'année:

2022

Exploitant de l'ouvrage :	Service Canalisation
Bassin tributaire de la STEP :	Beggen
Dénomination de l'ouvrage :	BO Pétrusse
N° autorisation EAU/AUT :	15/0472
Ouvrage en service depuis :	2021
Emplacement (localité) :	Bertrange (rue Atert)

Type de l'ouvrage :	Bassin d'orage FB
Coordonnées nationales (LUREF) de l'ouvrage :	72092,55 / 74979,7
Coordonnées nationales (LUREF) de l'exutoire :	72085,9 / 74937,25
Volume du bassin d'orage [m ³] :	1193
Surface tributaire du bassin d'orage (Au) [ha] :	51,73
Débit de sortie du bassin d'orage (QDr) [l/s] :	38,5

VOLET 1

Année	Événements de déversement enregistrés	Jours calendriers avec déversement
2022	6	32
2021	1	4
Moyenne	4	18

VOLET 1 :

Le volet 1 concerne tous les ouvrages de délestage (bassins d'orage, déversoir d'orage, trop-pleins). Pour les bassins d'orage un événement de déversement débute avec le premier déversement au-dessus du seuil du déversoir et se termine avec la vidange complète du bassin d'orage. Pour les déversoirs d'orage chaque déversement au-dessus du seuil du déversoir constitue un événement de déversement. Le but de ce volet est principalement la comparaison des données mesurées avec les résultats du calcul de la charge polluante en vue d'une évaluation des ouvrages.

Date du calcul de la charge polluante : 26.08.22

VOLET 2 :

Le volet 2 concerne uniquement les bassins d'orage. Chaque déversement au-dessus du seuil constitue un événement de déversement. Le but de ce volet est l'évaluation des ouvrages ainsi que le dépistage de problèmes éventuels au niveau du bassin tributaire (eaux allogènes, etc.) ou du bassin d'orage (calibrage des équipements de mesure, etc.)

Événements de déversement selon calcul de la charge polluante	Jours calendriers avec déversement selon calcul de la charge polluante
24,6	36,3

Évaluation VOLET 1

Événements de déversement selon calcul de la charge polluante dépassés :	OUI	NON
	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Jours calendriers avec déversement selon calcul de la charge polluante dépassés :	OUI	NON
	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

VOLET 2

Bilan mensuel

Mois	Mise en eau du bassin (Beckeneinstau)		Durée du délestage (Entlastungsdauer)		Fréquence de déversement (Entlastungshäufigkeit)	
	Durée	Jours	Déversoir de décantation (Klärüberlauf)	Déversoir d'orage (Beckenüberlauf)	Déversoir de décantation (Klärüberlauf)	Déversoir d'orage (Beckenüberlauf)
					Jours avec déversement	
	h:min	n	h:min	h:min	n	n
Janvier	195:47	10	128:43	05:07	8	1
Février	325:24	16	165:07	07:39	10	2
Mars	50:01	3	10:16	00:00	2	0
Avril	105:52	5	00:00	00:00	0	0
Mai	18:54	2	00:00	00:00	0	0
Juin	43:17	8	00:00	00:00	0	0
Juillet	00:00	0	00:00	00:00	0	0
Août	14:05	2	00:00	00:00	0	0
Septembre	60:23	7	00:00	00:00	0	0
Octobre	105:18	7	00:00	00:00	0	0
Novembre	66:53	8	00:00	00:00	0	0
Décembre	141:39	9	35:44	00:00	3	0
Σ	1127:40	77	339:52	12:46	23	3

Bilan pluriannuel

Année	Mise en eau du bassin (Beckeneinstau)		Durée du délestage (Entlastungsdauer)		Fréquence de déversement (Entlastungshäufigkeit)	
	Durée	Jours	Déversoir de décantation (Klärüberlauf)	Déversoir d'orage (Beckenüberlauf)	Déversoir de décantation (Klärüberlauf)	Déversoir d'orage (Beckenüberlauf)
					Jours avec déversement	
	h:min	n	h:min	h:min	n	n
2022	1127:40	77	339:52	12:46	23	3
2021	185:35	10	23:10	00:00	2	0
Moyenne	656:38	43,5	181:31	06:23	12,5	1,5

Évaluation VOLET 2

Fréquence de déversement (Entlastungshäufigkeit) (Ranking)	très souvent	souvent	moyenne	rarement	très rarement
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Durée du délestage (Entlastungsdauer) (Ranking)	très longue	longue	moyenne	courte	très courte
	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Évaluation rapport déversement / mise en eau (Belastungshäufigkeit) (indice Krauth)	dimensionnement ou exploitation pas optimal	suffisant	bien	très bien	dimensionnement ou exploitation pas optimal
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>