

Registre annuel relatif à l'enregistrement de la fréquence de déversement des bassins d'orage pour l'année:

2024

Exploitant de l'ouvrage :	Siden
Bassin tributaire de la STEP :	Troine
Dénomination de l'ouvrage :	U1252
N° autorisation EAU/AUT :	10/0100
Ouvrage en service depuis :	2018
Emplacement (localité) :	Crendal

Type de l'ouvrage :	FB, SKO
Coordonnées nationales (LUREF) de l'ouvrage :	60767 / 124896,67
Coordonnées nationales (LUREF) de l'exutoire :	60748,23 / 124891,2
Volume du bassin d'orage [m ³] :	45
Surface tributaire du bassin d'orage (Au) [ha] :	2,4
Débit de sortie du bassin d'orage (QDr) [l/s] :	1

VOLET 1

Année	Événements de déversement enregistrés	Jours calendriers avec déversement
2024	2	3
2023	2	3
2022	1	1
2021	3	6
2020	1	1
Moyenne	2	3

VOLET 1 :

Le volet 1 concerne tous les ouvrages de délestage (bassins d'orage, déversoir d'orage, trop-pleins). Pour les bassins d'orage un événement de déversement débute avec le premier déversement au-dessus du seuil du déversoir et se termine avec la vidange complète du bassin d'orage. Pour les déversoirs d'orage chaque déversement au-dessus du seuil du déversoir constitue un événement de déversement. Le but de ce volet est principalement la comparaison des données mesurées avec les résultats du calcul de la charge polluante en vue d'une évaluation des ouvrages.

VOLET 2 :

Le volet 2 concerne uniquement les bassins d'orage. Chaque déversement au-dessus du seuil constitue un événement de déversement. Le but de ce volet est l'évaluation des ouvrages ainsi que le dépistage de problèmes éventuels au niveau du bassin tributaire (eaux allogènes, etc.) ou du bassin d'orage (calibrage des équipements de mesure, etc.)

Évaluation VOLET 1

Événements de déversement selon calcul de la charge polluante dépassés :	OUI	NON
	☐	☐
Jours calendriers avec déversement selon calcul de la charge polluante dépassés :	OUI	NON
	☐	☐

VOLET 2

Bilan mensuel

	Mise en eau du bassin (Beckeneinstau)		Durée du délestage (Entlastungsdauer)		Fréquence de déversement (Entlastungshäufigkeit)	
	Durée	Jours	Déversoir de décantation (Klärüberlauf)	Déversoir d'orage (Beckenüberlauf)	Déversoir de décantation (Klärüberlauf)	Déversoir d'orage (Beckenüberlauf)
	Jours avec déversement					
Mois	h:min	n	h:min	h:min	n	n
Janvier	00:00	0	00:00	00:00	0	0
Février	02:29	1	00:00	00:00	0	0
Mars	00:00	0	00:00	00:00	0	0
Avril	00:00	0	00:00	00:00	0	0
Mai	15:22	5	00:00	04:27	0	2
Juin	09:08	6	00:00	00:00	0	0
Juillet	00:26	2	00:00	00:00	0	0
Août	03:02	2	00:00	00:00	0	0
Septembre	02:33	2	00:00	00:00	0	0
Octobre	00:00	0	00:00	00:00	0	0
Novembre	00:08	1	00:00	00:00	0	0
Décembre	00:00	0	00:00	00:00	0	0
Σ	33:10	19	00:00	04:27	0	2

Bilan pluriannuel

	Mise en eau du bassin (Beckeneinstau)		Durée du délestage (Entlastungsdauer)		Fréquence de déversement (Entlastungshäufigkeit)	
	Durée	Jours	Déversoir de décantation (Klärüberlauf)	Déversoir d'orage (Beckenüberlauf)	Déversoir de décantation (Klärüberlauf)	Déversoir d'orage (Beckenüberlauf)
	Jours avec déversement					
Année	h:min	n	h:min	h:min	n	n
2024	33:10	19	00:00	04:27	0	2
2023	22:49	10	00:00	14:56	0	3
2022	22:26	11	00:00	01:33	0	1
2021	112:10	16	00:00	31:17	0	5
2020	24:27	10	00:00	01:59	0	1
Moyenne	43:00	13,2	00:00	10:50	0,0	2,4

Évaluation VOLET 2

Fréquence de déversement (Entlastungshäufigkeit) (Ranking)	très souvent ☐	souvent ☐	moyenne ☐	rarement ☐	très rarement ☒
Durée du délestage (Entlastungsdauer) (Ranking)	très longue ☐	longue ☐	moyenne ☐	courte ☐	très courte ☒
Évaluation rapport déversement / mise en eau (Belastungshäufigkeit) (indice Krauth)	dimensionnement ou exploitation pas optimal ☐	suffisant ☐	bien ☐	très bien ☐	dimensionnement ou exploitation pas optimal ☒